

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы муниципального образования "город Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО "город Екатеринбург"
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Свердловской области
 620049, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8, тел: (343)362-42-52, e-mail: tond-ekaterinburg@mail.ru
 (указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 781/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 201 (МБДОУ - Детский Сад № 201) (ИНН 6674194836, ОГРН 1069674078616), (категория риска – чрезвычайно высокий риск, класс (категория) опасности – 1 класс).

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

в лице заведующего Ларионовой Ирины Геннадьевны

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от «25» мая 2021 года, № 781, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период

31.05.2021 с 10 час. 0 мин. по 11 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

16.06.2021 с 10 час. 0 мин. по 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин

проведена плановая, выездная проверка инспектором отделения НД и ПР (по Чкаловскому району МО "г. Екатеринбург") ОНД и ПР МО "г. Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Лыжиным Константином Александровичем

(должность, звание, Ф.И.О государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 201, 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 28

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим Ларионовой Ириной Геннадьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнен ие)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Система установки автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре достигли предельного состояния срока службы.	ст. 46, ч.1 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4, 83, 91, 103 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010	10.05.2022	

2	При срабатывании системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) в тексте содержатся слова, способные вызвать панику.	ст. 4, ст. 6, ст.84 Ф3 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7 таблица 2 п. 1 примечание СП 3 13130.2009; раздел 5 таблица 2 п. 6 примечание НПБ 104-03	10.05.2022	
3	Помещения кладовых не отделены от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа (помещения кладовых: 1 этаж: № 18 по тех. паспорту; 2 этаж: № 4, №12 по тех. паспорту; подвал: помещение склада № 9 по тех.паспорту)	ст. 46 Ф3 от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 88, таблица 24 Ф3 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.4, п. 5.14 СНиП 21-01-97; п.5.1.2, п.5.2.6 СП 4.13130.2013.	10.05.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения НД и ПР (по Чкаловскому району МО "г. Екатеринбург") ОНД и ПР МО "г. Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Лыжин Константин Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«16» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«16» июня 2021 г.



(подпись)
(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575837

Владелец Ларионова Ирина Геннадьевна

Действителен с 04.07.2022 по 04.07.2023